

平成30年度 田野畑村通学路合同点検

- 1 点検日 平成30年7月18日(水)
- 2 点検場所
 - ・田野畑小学校～国道45号
 - ・田野畑中学校～国道45号

点検箇所一覧表

点検番号	路線名	箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	担当機関
1	村道田野畑平井賀線	箇所図番号:①	<ul style="list-style-type: none"> ・石積擁壁とコンクリート柱の取合い箇所にクラックが入り一部剥離している。 (村道管理施設)	<ul style="list-style-type: none"> ・崩壊する恐れがあるため、早急に補修する。 ※平成30年11月15日 擁壁補修完了。	田野畑村役場 地域整備課
2	村道田野畑平井賀線	箇所図番号:②	<ul style="list-style-type: none"> ・道路路肩の集水枡脇の用水路との高低差が1m程度ある。 	<ul style="list-style-type: none"> ・転落の恐れがあるため、転落防止柵を設置する。 ※平成30年11月15日 転落防止柵設置完了。	田野畑村役場 地域整備課
3	村道田野畑平井賀線	箇所図番号:③	<ul style="list-style-type: none"> ・ブロック塀は、築後50年とのこと。経年劣化の恐れがあり軽微なクラックが多数ある。 ・チェックリストにて点検の結果、建築基準法に不適合であった。 ・ガソリンスタンドの塀であることから、消防法の関連もある。 (民間施設)	<ul style="list-style-type: none"> ・ブロック塀の所有者に、点検結果を報告し対策を検討する。 ※平成30年8月1日 所有者へ点検結果を報告し検討を依頼した。	田野畑村役場 地域整備課
4	村道菅窪和野線	箇所部番号:④	<ul style="list-style-type: none"> ・ブロック塀が、土留擁壁の代りとなっており、傾きが見受けられる。 ・クラック多数有。 (村道管理施設)	<ul style="list-style-type: none"> ・施設を改修する必要がある。 ・隣地地権者と協議を行い、改修方法を検討する。 ・予算を確保し、早急に改修工事を実施する。 ・対策が得られるまで、歩道部を通行止めとする。 ※平成30年12月25日 歩道整備工事完了。(ブロック塀撤去完了)	田野畑村役場 地域整備課