

田 野 畑 村 長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山 本 正 徳



水質検査結果について（通知）

令和7年1月20日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄 水 水質検査結果書（基準試験）

採 水 年 月 日			令和7年1月20日		水 道 施 設 名		田野畑村簡易水道		
浄 水 場 名			田野畑浄水場		(採水地点)		大崎建設株式会社		
採 水 者			畠山 陸也		(所 属)		田野畑村(委託先)大崎建設株式会社		
天 候			前日 曇 当日 曇		気 温		2.1℃ 水 温 6.1℃		
項 目			検 査 結 果		水道法による水質基準		項 目 検 査 結 果 水道法による水質基準		
一 般 細 菌			0 /ml		100 以下/ml		ブ ロ モ ホ ル ム 0.001 未満 mg/l 0.09mg/l以下		
大 腸 菌			不検出		検出されないこと		ホ ル ム アル デ ヒ ド 0.008 未満 mg/l 0.08mg/l以下		
カドミウム及びその化合物			- mg/l		0.003mg/l以下		亜鉛及びその化合物 - mg/l 1.0mg/l以下		
水銀及びその化合物			- mg/l		0.0005mg/l以下		アルミニウム及びその化合物 - mg/l 0.2mg/l以下		
セレン及びその化合物			- mg/l		0.01mg/l以下		鉄 及 び そ の 化 合 物 - mg/l 0.3mg/l以下		
鉛 及 び そ の 化 合 物			- mg/l		0.01mg/l以下		銅 及 び そ の 化 合 物 - mg/l 1.0mg/l以下		
ヒ素及びその化合物			- mg/l		0.01mg/l以下		ナトリウム及びその化合物 - mg/l 200mg/l以下		
六価クロム化合物			- mg/l		0.02mg/l以下		マンガン及びその化合物 - mg/l 0.05mg/l以下		
亜硝酸態窒素			0.004 未満 mg/l		0.04mg/l以下		塩 化 物 イ オ ン 15.2 mg/l 200mg/l以下		
シアン化物イオン及び塩化シアン			0.001 未満 mg/l		0.01mg/l以下		カルシウム、マグネシウム等 (硬 度) - mg/l 300mg/l以下		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.1 未満 mg/l		10mg/l以下		蒸 発 残 留 物 - mg/l 500mg/l以下		
フッ素及びその化合物			- mg/l		0.8mg/l以下		陰イオン界面活性剤 - mg/l 0.2mg/l以下		
ホウ素及びその化合物			- mg/l		1.0mg/l以下		ジ エ オ ス ミ ン - mg/l 0.00001mg/l以下		
四 塩 化 炭 素			- mg/l		0.002mg/l以下		2-メチルイソボルネオール - mg/l 0.00001mg/l以下		
1,4- ジ オ キ サ ン			- mg/l		0.05mg/l以下		非イオン界面活性剤 - mg/l 0.02mg/l以下		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			- mg/l		0.04mg/l以下		フ ェ ノ ール 類 - mg/l 0.005mg/l以下		
ジ ク ロ ロ メ タ ン			- mg/l		0.02mg/l以下		有 機 物 (全有機炭素 (TOC) の量) 0.3 未満 mg/l 3mg/l以下		
テトラクロロエチレン			- mg/l		0.01mg/l以下		p H 値 7.3 5.8以上8.6以下		
トリクロロエチレン			- mg/l		0.01mg/l以下		味 異味なし 異常でないこと		
ベ ン ゼ ン			- mg/l		0.01mg/l以下		臭 気 異臭なし 異常でないこと		
塩 素 酸			0.06 未満 mg/l		0.6mg/l以下		色 度 0.5 未満 度 5 度 以 下		
ク ロ ロ 酢 酸			0.002 未満 mg/l		0.02mg/l以下		濁 度 0.1 未満 度 2 度 以 下		
ク ロ ロ ホ ル ム			0.001 未満 mg/l		0.06mg/l以下		アンモニア態窒素 0.1 未満 mg/l <参考項目>		
ジ ク ロ ロ 酢 酸			0.003 未満 mg/l		0.03mg/l以下		残留塩素 (現 地) 0.35 mg/l <参考項目>		
ジブロモクロロメタン			0.001 未満 mg/l		0.1mg/l以下		残留塩素 (検査機関) 0.4 mg/l <参考項目>		
臭 素 酸			0.001 未満 mg/l		0.01mg/l以下		電 気 伝 導 率 91 μS/cm <参考項目>		
総トリハロメタン			0.001 未満 mg/l		0.1mg/l以下		判 定 上記水質項目については 水質基準に適合		
トリクロロ酢酸			0.003 未満 mg/l		0.03mg/l以下				
ブロモジクロロメタン			0.001 未満 mg/l		0.03mg/l以下				
検 査 期 日			令和 7 年 1 月 20 日 ~ 令和 7 年 1 月 22 日						
検 査 責 任 者			宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也						
備 考			×印については水質基準に不適合						



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年1月20日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和7年1月20日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	羅賀地区明戸浄水場	（採水地点）	田野畑駅
採水者	畠山 陸也	（所属）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	4.7℃
		水温	2.0℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモホルム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	7.3 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5 mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジェオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素（現地）	0.35 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.001 未満 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素（検査機関）	0.4 mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	78 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.001 未満 mg/l	0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 7 年 1 月 20 日 ～ 令和 7 年 1 月 22 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考	×印については水質基準に不適合				

佐々木

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年1月20日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和7年1月20日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	机地区北山浄水場	（採水地点）	平坂商店
採水者	畠山 陸也	（所属）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	8.1℃
		水温	8.3℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	11.1 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	10mg/l以下	蒸 発 残 留 物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジ ェ オ ス ミ ン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四 塩 化 炭 素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.5	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素（現地）	0.45 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素（検査機関）	0.5 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	103 μ S/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.003 mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/l	0.03mg/l以下			
検 査 期 日	令和 7 年 1 月 20 日 ～ 令和 7 年 1 月 22 日				
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備 考	×印については水質基準に不適合				

田 野 畑 村 長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山 本 正 徳



水質検査結果について（通知）
令和7年1月20日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄 水 水質検査結果書（基準試験）

採 水 年 月 日	令和7年1月20日		水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道		
浄 水 場 名	島越浄水場		(採水地点)	島越防災センター		
採 水 者	畠山 陸也		(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社		
天 候	前日 曇	当日 曇	気 温	4.5℃	水 温	6.5℃
項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下	
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下	
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下	
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下	
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下	
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	6.8 mg/l	200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/l	10mg/l以下	蒸 発 残 留 物	- mg/l	500mg/l以下	
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下	
ハウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジ エ オ ス ミ ン	- mg/l	0.00001mg/l以下	
四 塩 化 炭 素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下	
1,4- ジ オ キ サ ン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	- mg/l	0.005mg/l以下	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	- mg/l	0.02mg/l以下	有 機 物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下	
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.0	5.8以上8.6以下	
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと	
ベ ン ゼ ン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと	
塩 素 酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下	
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下	
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>	
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残 留 塩 素 (現 地)	0.35 mg/l	<参考項目>	
ジブromクロロメタン	0.001 mg/l	0.1mg/l以下	残 留 塩 素 (検 査 機 関)	0.4 mg/l	<参考項目>	
臭 素 酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	73 μ S/cm	<参考項目>	
総トリハロメタン	0.001 mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合		
検 査 期 日	令和 7 年 1 月 20 日 ~ 令和 7 年 1 月 22 日					
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也					
備 考	×印については水質基準に不適合					

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年1月20日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和7年1月20日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	切牛浄水場	（採水地点）	切牛地区公民館 望洋館
採水者	畠山 陸也	（所属）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	3.1℃
		水温	6.1℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	8.8 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2 mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジェオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有機機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.3	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素（現地）	0.4 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素（検査機関）	0.4 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	65 μ S/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.003 mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 mg/l	0.03mg/l以下			
検 査 期 日	令和 7 年 1 月 20 日 ～ 令和 7 年 1 月 22 日				
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備 考	×印については水質基準に不適合				



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年1月20日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和7年1月20日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	沼袋浄水場	（採水地点）	沼袋地区環境改善センター
採水者	畠山 陸也	（所属）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	9.3℃
		水温	5.3℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	
一 般 細 菌	0	/ml 100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満	mg/l 0.09mg/l以下	
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満	mg/l 0.08mg/l以下	
カドミウム及びその化合物	-	mg/l 0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下	
水銀及びその化合物	-	mg/l 0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/l 0.2mg/l以下	
セレン及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	-	mg/l 0.3mg/l以下	
鉛 及 び そ の 化 合 物	-	mg/l 0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	-	mg/l 1.0mg/l以下	
ヒ素及びその化合物	-	mg/l 0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l 200mg/l以下	
六価クロム化合物	-	mg/l 0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l 0.05mg/l以下	
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 未満	mg/l 0.04mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	3.2	mg/l 200mg/l以下	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	mg/l 0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	-	mg/l 300mg/l以下	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/l 10mg/l以下	蒸 発 残 留 物	-	mg/l 500mg/l以下	
フッ素及びその化合物	-	mg/l 0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l 0.2mg/l以下	
ホウ素及びその化合物	-	mg/l 1.0mg/l以下	ジ ェ オ ス ミ ン	-	mg/l 0.00001mg/l以下	
四 塩 化 炭 素	-	mg/l 0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l 0.00001mg/l以下	
1,4- ジ オ キ サ ン	-	mg/l 0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	-	mg/l 0.02mg/l以下	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l 0.04mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	-	mg/l 0.005mg/l以下	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	-	mg/l 0.02mg/l以下	有 機 物 （全有機炭素（TOC）の量）	0.3 未満	mg/l 3mg/l以下	
テトラクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	p H 値	8.0		5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	-	mg/l 0.01mg/l以下	味	異味なし		異常でないこと
ベ ン ゼ ン	-	mg/l 0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし		異常でないこと
塩 素 酸	0.06 未満	mg/l 0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満	度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 未満	mg/l 0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満	度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 未満	mg/l 0.06mg/l以下	ア ン モ ニ ア 態 窒 素	0.1 未満	mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 未満	mg/l 0.03mg/l以下	残 留 塩 素（現 地）	0.45	mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	0.001	mg/l 0.1mg/l以下	残 留 塩 素（検 査 機 関）	0.5	mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	0.001 未満	mg/l 0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	160	μ S/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.001	mg/l 0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合		
トリクロロ酢酸	0.003 未満	mg/l 0.03mg/l以下				
プロモジクロロメタン	0.001 未満	mg/l 0.03mg/l以下				
検 査 期 日	令和 7 年 1 月 20 日 ～ 令和 7 年 1 月 22 日					
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也					
備 考	×印については水質基準に不適合					

