

田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和6年9月24日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

|       |           |        |                   |
|-------|-----------|--------|-------------------|
| 採水年月日 | 令和6年9月24日 | 水道施設名  | 田野畑村簡易水道          |
| 浄水場名  | 田野畑浄水場    | （採水地点） | 大崎建設株式会社          |
| 採水者   | 畠山 陸也     | （所 属）  | 田野畑村（委託先）大崎建設株式会社 |
| 天 候   | 前日 曇 当日 曇 | 気 温    | 15.5℃             |
|       |           | 水 温    | 20.6℃             |

| 項 目                                | 検 査 結 果 | 水道法による水質基準   | 項 目                | 検 査 結 果     | 水道法による水質基準    |
|------------------------------------|---------|--------------|--------------------|-------------|---------------|
| 一 般 細 菌                            | 0 /ml   | 100 以下/ml    | ブ ロ モ ホ ル ム        | - mg/l      | 0.09mg/l以下    |
| 大 腸 菌                              | 不検出     | 検出されないこと     | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド    | - mg/l      | 0.08mg/l以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | - mg/l  | 0.003mg/l以下  | 亜鉛及びその化合物          | - mg/l      | 1.0mg/l以下     |
| 水銀及びその化合物                          | - mg/l  | 0.0005mg/l以下 | アルミニウム及びその化合物      | - mg/l      | 0.2mg/l以下     |
| セレン及びその化合物                         | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物           | - mg/l      | 0.3mg/l以下     |
| 鉛及びその化合物                           | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | 銅及びその化合物           | - mg/l      | 1.0mg/l以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物       | - mg/l      | 200mg/l以下     |
| 六価クロム化合物                           | - mg/l  | 0.02mg/l以下   | マンガン及びその化合物        | - mg/l      | 0.05mg/l以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | - mg/l  | 0.04mg/l以下   | 塩化物イオン             | 9.9 mg/l    | 200mg/l以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | カルシウム、マグネシウム等（硬 度） | - mg/l      | 300mg/l以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | - mg/l  | 10mg/l以下     | 蒸発残留物              | - mg/l      | 500mg/l以下     |
| フッ素及びその化合物                         | - mg/l  | 0.8mg/l以下    | 陰イオン界面活性剤          | - mg/l      | 0.2mg/l以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | - mg/l  | 1.0mg/l以下    | ジエオスミン             | - mg/l      | 0.00001mg/l以下 |
| 四塩化炭素                              | - mg/l  | 0.002mg/l以下  | 2-メチルイソボルネオール      | - mg/l      | 0.00001mg/l以下 |
| 1,4-ジオキサン                          | - mg/l  | 0.05mg/l以下   | 非イオン界面活性剤          | - mg/l      | 0.02mg/l以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | - mg/l  | 0.04mg/l以下   | フェノール類             | - mg/l      | 0.005mg/l以下   |
| ジクロロメタン                            | - mg/l  | 0.02mg/l以下   | 有機物（全有機炭素（TOC）の量）  | 0.6 mg/l    | 3mg/l以下       |
| テトラクロロエチレン                         | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | p H 値              | 7.2         | 5.8以上8.6以下    |
| トリクロロエチレン                          | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | 味                  | 異味なし        | 異常でないこと       |
| ベンゼン                               | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | 臭 気                | 異臭なし        | 異常でないこと       |
| 塩 素 酸                              | - mg/l  | 0.6mg/l以下    | 色 度                | 0.5 未満 度    | 5 度 以 下       |
| クロロ酢酸                              | - mg/l  | 0.02mg/l以下   | 濁 度                | 0.1 未満 度    | 2 度 以 下       |
| クロロホルム                             | - mg/l  | 0.06mg/l以下   | アンモニア態窒素           | 0.1 未満 mg/l | <参考項目>        |
| ジクロロ酢酸                             | - mg/l  | 0.03mg/l以下   | 残留塩素（現地）           | 0.35 mg/l   | <参考項目>        |
| ジブロモクロロメタン                         | - mg/l  | 0.1mg/l以下    | 残留塩素（検査機関）         | 0.3 mg/l    | <参考項目>        |
| 臭 素 酸                              | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | 電気伝導率              | 69 μS/cm    | <参考項目>        |
| 総トリハロメタン                           | - mg/l  | 0.1mg/l以下    |                    |             |               |
| トリクロロ酢酸                            | - mg/l  | 0.03mg/l以下   |                    |             |               |
| ブロモジクロロメタン                         | - mg/l  | 0.03mg/l以下   |                    |             |               |

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 検 査 期 日   | 令和 6 年 9 月 24 日 ～ 令和 6 年 9 月 26 日 |
| 検 査 責 任 者 | 宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也    |
| 備 考       | ×印については水質基準に不適合                   |



田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）  
令和6年9月24日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

|           |           |      |           |                   |           |
|-----------|-----------|------|-----------|-------------------|-----------|
| 採 水 年 月 日 | 令和6年9月24日 |      | 水 道 施 設 名 | 田野畑村簡易水道          |           |
| 浄 水 場 名   | 羅賀地区明戸浄水場 |      | (採水地点)    | 田野畑駅              |           |
| 採 水 者     | 畠山 陸也     |      | ( 所 属 )   | 田野畑村(委託先)大崎建設株式会社 |           |
| 天 候       | 前日 曇      | 当日 曇 | 気 温       | 17.6℃             | 水 温 21.6℃ |

| 項 目                                | 検 査 結 果 | 水道法による水質基準        | 項 目                  | 検 査 結 果                | 水道法による水質基準         |
|------------------------------------|---------|-------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 一 般 細 菌                            | 0       | /ml 100 以下/ml     | ブ ロ モ ホ ル ム          | -                      | mg/l 0.09mg/l以下    |
| 大 腸 菌                              | 不検出     | 検出されないこと          | ホ ル ム ア ル デ ヒ ド      | -                      | mg/l 0.08mg/l以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | -       | mg/l 0.003mg/l以下  | 亜鉛及びその化合物            | -                      | mg/l 1.0mg/l以下     |
| 水銀及びその化合物                          | -       | mg/l 0.0005mg/l以下 | アルミニウム及びその化合物        | -                      | mg/l 0.2mg/l以下     |
| セレン及びその化合物                         | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | 鉄 及 び そ の 化 合 物      | -                      | mg/l 0.3mg/l以下     |
| 鉛 及 び そ の 化 合 物                    | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | 銅 及 び そ の 化 合 物      | -                      | mg/l 1.0mg/l以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物         | -                      | mg/l 200mg/l以下     |
| 六価クロム化合物                           | -       | mg/l 0.02mg/l以下   | マンガン及びその化合物          | -                      | mg/l 0.05mg/l以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | -       | mg/l 0.04mg/l以下   | 塩 化 物 イ オ ン          | 7.1                    | mg/l 200mg/l以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度)    | -                      | mg/l 300mg/l以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | -       | mg/l 10mg/l以下     | 蒸 発 残 留 物            | -                      | mg/l 500mg/l以下     |
| フッ素及びその化合物                         | -       | mg/l 0.8mg/l以下    | 陰イオン界面活性剤            | -                      | mg/l 0.2mg/l以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | -       | mg/l 1.0mg/l以下    | ジ エ オ ス ミ ン          | -                      | mg/l 0.00001mg/l以下 |
| 四 塩 化 炭 素                          | -       | mg/l 0.002mg/l以下  | 2-メチルイソボルネオール        | -                      | mg/l 0.00001mg/l以下 |
| 1,4- ジ オ キ サ ン                     | -       | mg/l 0.05mg/l以下   | 非イオン界面活性剤            | -                      | mg/l 0.02mg/l以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | -       | mg/l 0.04mg/l以下   | フ ェ ノ ール 類           | -                      | mg/l 0.005mg/l以下   |
| ジ ク ロ ロ メ タ ン                      | -       | mg/l 0.02mg/l以下   | 有 機 物 (全有機炭素(TOC)の量) | 0.4                    | mg/l 3mg/l以下       |
| テトラクロロエチレン                         | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | p H 値                | 6.8                    | 5.8以上8.6以下         |
| トリクロロエチレン                          | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | 味                    | 異味なし                   | 異常でないこと            |
| ベ ン ゼ ン                            | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | 臭 気                  | 異臭なし                   | 異常でないこと            |
| 塩 素 酸                              | -       | mg/l 0.6mg/l以下    | 色 度                  | 0.7                    | 度 5 度 以 下          |
| ク ロ ロ 酢 酸                          | -       | mg/l 0.02mg/l以下   | 濁 度                  | 0.1 未満                 | 度 2 度 以 下          |
| ク ロ ロ ホ ル ム                        | -       | mg/l 0.06mg/l以下   | アンモニア態窒素             | 0.1 未満                 | mg/l <参考項目>        |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                        | -       | mg/l 0.03mg/l以下   | 残留塩素(現地)             | 0.3                    | mg/l <参考項目>        |
| ジブロモクロロメタン                         | -       | mg/l 0.1mg/l以下    | 残留塩素(検査機関)           | 0.3                    | mg/l <参考項目>        |
| 臭 素 酸                              | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | 電 気 伝 導 率            | 86                     | μS/cm <参考項目>       |
| 総トリハロメタン                           | -       | mg/l 0.1mg/l以下    | 判 定                  | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |                    |
| トリクロロ酢酸                            | -       | mg/l 0.03mg/l以下   |                      |                        |                    |
| ブロモジクロロメタン                         | -       | mg/l 0.03mg/l以下   |                      |                        |                    |

|           |                                   |  |
|-----------|-----------------------------------|--|
| 検 査 期 日   | 令和 6 年 9 月 24 日 ~ 令和 6 年 9 月 26 日 |  |
| 検 査 責 任 者 | 宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也    |  |
| 備 考       | ×印については水質基準に不適合                   |  |





田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和6年9月24日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

|       |           |        |                   |
|-------|-----------|--------|-------------------|
| 採水年月日 | 令和6年9月24日 | 水道施設名  | 田野畑村簡易水道          |
| 浄水場名  | 机地区北山浄水場  | （採水地点） | 平坂商店              |
| 採水者   | 畠山 陸也     | （所属）   | 田野畑村（委託先）大崎建設株式会社 |
| 天候    | 前日 曇 当日 曇 | 気温     | 16.6℃             |
|       |           | 水温     | 23.2℃             |

| 項 目                                | 検 査 結 果 | 水道法による水質基準   | 項 目               | 検 査 結 果                | 水道法による水質基準    |
|------------------------------------|---------|--------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 一 般 細 菌                            | 0 /ml   | 100 以下/ml    | ブ ロ モ ホ ル ム       | - mg/l                 | 0.09mg/l以下    |
| 大 腸 菌                              | 不検出     | 検出されないこと     | ホ ル ム アル デ ヒ ド    | - mg/l                 | 0.08mg/l以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | - mg/l  | 0.003mg/l以下  | 亜鉛及びその化合物         | - mg/l                 | 1.0mg/l以下     |
| 水銀及びその化合物                          | - mg/l  | 0.0005mg/l以下 | アルミニウム及びその化合物     | - mg/l                 | 0.2mg/l以下     |
| セレン及びその化合物                         | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | - mg/l                 | 0.3mg/l以下     |
| 鉛及びその化合物                           | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | 銅及びその化合物          | - mg/l                 | 1.0mg/l以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | - mg/l                 | 200mg/l以下     |
| 六価クロム化合物                           | - mg/l  | 0.02mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | - mg/l                 | 0.05mg/l以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | - mg/l  | 0.04mg/l以下   | 塩化物イオン            | 10.9 mg/l              | 200mg/l以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | - mg/l                 | 300mg/l以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | - mg/l  | 10mg/l以下     | 蒸発残留物             | - mg/l                 | 500mg/l以下     |
| フッ素及びその化合物                         | - mg/l  | 0.8mg/l以下    | 陰イオン界面活性剤         | - mg/l                 | 0.2mg/l以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | - mg/l  | 1.0mg/l以下    | ジエオスミン            | - mg/l                 | 0.00001mg/l以下 |
| 四塩化炭素                              | - mg/l  | 0.002mg/l以下  | 2-メチルイソボルネオール     | - mg/l                 | 0.00001mg/l以下 |
| 1,4-ジオキサン                          | - mg/l  | 0.05mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | - mg/l                 | 0.02mg/l以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | - mg/l  | 0.04mg/l以下   | フェノール類            | - mg/l                 | 0.005mg/l以下   |
| ジクロロメタン                            | - mg/l  | 0.02mg/l以下   | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.9 mg/l               | 3mg/l以下       |
| テトラクロロエチレン                         | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.5                    | 5.8以上8.6以下    |
| トリクロロエチレン                          | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | 味                 | 異味なし                   | 異常でないこと       |
| ベンゼン                               | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | 臭気                | 異臭なし                   | 異常でないこと       |
| 塩素酸                                | - mg/l  | 0.6mg/l以下    | 色度                | 0.8 度                  | 5 度 以下        |
| クロロ酢酸                              | - mg/l  | 0.02mg/l以下   | 濁度                | 0.1 未満 度               | 2 度 以下        |
| クロロホルム                             | - mg/l  | 0.06mg/l以下   | アンモニア態窒素          | 0.1 未満 mg/l            | <参考項目>        |
| ジクロロ酢酸                             | - mg/l  | 0.03mg/l以下   | 残留塩素（現地）          | 0.3 mg/l               | <参考項目>        |
| ジブロモクロロメタン                         | - mg/l  | 0.1mg/l以下    | 残留塩素（検査機関）        | 0.3 mg/l               | <参考項目>        |
| 臭素酸                                | - mg/l  | 0.01mg/l以下   | 電気伝導率             | 105 μS/cm              | <参考項目>        |
| 総トリハロメタン                           | - mg/l  | 0.1mg/l以下    | 判 定               | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |               |
| トリクロロ酢酸                            | - mg/l  | 0.03mg/l以下   |                   |                        |               |
| ブロモジクロロメタン                         | - mg/l  | 0.03mg/l以下   |                   |                        |               |

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 検査期日  | 令和 6 年 9 月 24 日 ～ 令和 6 年 9 月 26 日 |
| 検査責任者 | 宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也    |
| 備考    | ×印については水質基準に不適合                   |



田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）  
令和6年9月24日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

|                                    |                                   |              |                   |                        |               |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 採水年月日                              | 令和6年9月24日                         |              | 水道施設名             | 田野畑村簡易水道               |               |
| 浄水場名                               | 島越浄水場                             |              | (採水地点)            | 島越防災センター               |               |
| 採水者                                | 畠山 陸也                             |              | (所 属)             | 田野畑村(委託先)大崎建設株式会社      |               |
| 天候                                 | 前日 曇                              | 当日 曇         | 気 温               | 16.6℃                  | 水 温 21.1℃     |
| 項 目                                | 検 査 結 果                           | 水道法による水質基準   | 項 目               | 検 査 結 果                | 水道法による水質基準    |
| 一 般 細 菌                            | 0 /ml                             | 100 以下/ml    | ブ ロ モ ホ ル ム       | - mg/l                 | 0.09mg/l以下    |
| 大 腸 菌                              | 不検出                               | 検出されないこと     | ホルムアルデヒド          | - mg/l                 | 0.08mg/l以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | - mg/l                            | 0.003mg/l以下  | 亜鉛及びその化合物         | - mg/l                 | 1.0mg/l以下     |
| 水銀及びその化合物                          | - mg/l                            | 0.0005mg/l以下 | アルミニウム及びその化合物     | - mg/l                 | 0.2mg/l以下     |
| セレン及びその化合物                         | - mg/l                            | 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | - mg/l                 | 0.3mg/l以下     |
| 鉛及びその化合物                           | - mg/l                            | 0.01mg/l以下   | 銅及びその化合物          | - mg/l                 | 1.0mg/l以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | - mg/l                            | 0.01mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | - mg/l                 | 200mg/l以下     |
| 六価クロム化合物                           | - mg/l                            | 0.02mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | - mg/l                 | 0.05mg/l以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | - mg/l                            | 0.04mg/l以下   | 塩化物イオン            | 5.8 mg/l               | 200mg/l以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | - mg/l                            | 0.01mg/l以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | - mg/l                 | 300mg/l以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | - mg/l                            | 10mg/l以下     | 蒸発残留物             | - mg/l                 | 500mg/l以下     |
| フッ素及びその化合物                         | - mg/l                            | 0.8mg/l以下    | 陰イオン界面活性剤         | - mg/l                 | 0.2mg/l以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | - mg/l                            | 1.0mg/l以下    | ジェオスミン            | - mg/l                 | 0.00001mg/l以下 |
| 四塩化炭素                              | - mg/l                            | 0.002mg/l以下  | 2-メチルイソボルネオール     | - mg/l                 | 0.00001mg/l以下 |
| 1,4-ジオキサン                          | - mg/l                            | 0.05mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | - mg/l                 | 0.02mg/l以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | - mg/l                            | 0.04mg/l以下   | フェノール類            | - mg/l                 | 0.005mg/l以下   |
| ジクロロメタン                            | - mg/l                            | 0.02mg/l以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 未満 mg/l            | 3mg/l以下       |
| テトラクロロエチレン                         | - mg/l                            | 0.01mg/l以下   | p H 値             | 7.0                    | 5.8以上8.6以下    |
| トリクロロエチレン                          | - mg/l                            | 0.01mg/l以下   | 味                 | 異味なし                   | 異常でないこと       |
| ベンゼン                               | - mg/l                            | 0.01mg/l以下   | 臭 気               | 異臭なし                   | 異常でないこと       |
| 塩 素 酸                              | - mg/l                            | 0.6mg/l以下    | 色 度               | 0.5 未満 度               | 5 度 以 下       |
| ク ロ ロ 酢 酸                          | - mg/l                            | 0.02mg/l以下   | 濁 度               | 0.1 未満 度               | 2 度 以 下       |
| ク ロ ロ ホ ル ム                        | - mg/l                            | 0.06mg/l以下   | アンモニア態窒素          | 0.1 未満 mg/l            | <参考項目>        |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                        | - mg/l                            | 0.03mg/l以下   | 残留塩素(現地)          | 0.35 mg/l              | <参考項目>        |
| ジブロモクロロメタン                         | - mg/l                            | 0.1mg/l以下    | 残留塩素(検査機関)        | 0.4 mg/l               | <参考項目>        |
| 臭 素 酸                              | - mg/l                            | 0.01mg/l以下   | 電 気 伝 導 率         | 81 μS/cm               | <参考項目>        |
| 総トリハロメタン                           | - mg/l                            | 0.1mg/l以下    | 判 定               | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |               |
| トリクロロ酢酸                            | - mg/l                            | 0.03mg/l以下   |                   |                        |               |
| ブロモジクロロメタン                         | - mg/l                            | 0.03mg/l以下   |                   |                        |               |
| 検査期日                               | 令和 6 年 9 月 24 日 ~ 令和 6 年 9 月 26 日 |              |                   |                        |               |
| 検査責任者                              | 宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也    |              |                   |                        |               |
| 備考                                 | ×印については水質基準に不適合                   |              |                   |                        |               |





田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）  
令和6年9月24日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）


|       |           |      |        |                   |     |       |
|-------|-----------|------|--------|-------------------|-----|-------|
| 採水年月日 | 令和6年9月24日 |      | 水道施設名  | 田野畑村簡易水道          |     |       |
| 浄水場名  | 切牛浄水場     |      | （採水地点） | 切牛地区公民館 望洋館       |     |       |
| 採水者   | 畠山 陸也     |      | （所 属）  | 田野畑村（委託先）大崎建設株式会社 |     |       |
| 天候    | 前日 曇      | 当日 曇 | 気 温    | 15.2℃             | 水 温 | 19.5℃ |

| 項 目                                | 検 査 結 果 | 水道法による水質基準        | 項 目               | 検 査 結 果                | 水道法による水質基準         |
|------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 一 般 細 菌                            | 0       | /ml 100 以下/ml     | ブ ロ モ ホ ル ム       | -                      | mg/l 0.09mg/l以下    |
| 大 腸 菌                              | 不検出     | 検出されないこと          | ホルムアルデヒド          | -                      | mg/l 0.08mg/l以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | -       | mg/l 0.003mg/l以下  | 亜鉛及びその化合物         | -                      | mg/l 1.0mg/l以下     |
| 水銀及びその化合物                          | -       | mg/l 0.0005mg/l以下 | アルミニウム及びその化合物     | -                      | mg/l 0.2mg/l以下     |
| セレン及びその化合物                         | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | -                      | mg/l 0.3mg/l以下     |
| 鉛及びその化合物                           | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | 銅及びその化合物          | -                      | mg/l 1.0mg/l以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | -                      | mg/l 200mg/l以下     |
| 六価クロム化合物                           | -       | mg/l 0.02mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | -                      | mg/l 0.05mg/l以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | -       | mg/l 0.04mg/l以下   | 塩化物イオン            | 6.8                    | mg/l 200mg/l以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | -                      | mg/l 300mg/l以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | -       | mg/l 10mg/l以下     | 蒸発残留物             | -                      | mg/l 500mg/l以下     |
| フッ素及びその化合物                         | -       | mg/l 0.8mg/l以下    | 陰イオン界面活性剤         | -                      | mg/l 0.2mg/l以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | -       | mg/l 1.0mg/l以下    | ジェオスミン            | -                      | mg/l 0.00001mg/l以下 |
| 四塩化炭素                              | -       | mg/l 0.002mg/l以下  | 2-メチルイソボルネオール     | -                      | mg/l 0.00001mg/l以下 |
| 1,4-ジオキサン                          | -       | mg/l 0.05mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | -                      | mg/l 0.02mg/l以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | -       | mg/l 0.04mg/l以下   | フェノール類            | -                      | mg/l 0.005mg/l以下   |
| ジクロロメタン                            | -       | mg/l 0.02mg/l以下   | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.8                    | mg/l 3mg/l以下       |
| テトラクロロエチレン                         | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | p H 値             | 7.3                    | 5.8以上8.6以下         |
| トリクロロエチレン                          | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | 味                 | 異味なし                   | 異常でないこと            |
| ベンゼン                               | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | 臭 気               | 異臭なし                   | 異常でないこと            |
| 塩 素 酸                              | -       | mg/l 0.6mg/l以下    | 色 度               | 1.1                    | 度 5 度 以 下          |
| ク ロ ロ 酢 酸                          | -       | mg/l 0.02mg/l以下   | 濁 度               | 0.1 未満                 | 度 2 度 以 下          |
| ク ロ ロ ホ ル ム                        | -       | mg/l 0.06mg/l以下   | アンモニア態窒素          | 0.1 未満                 | mg/l <参考項目>        |
| ジ ク ロ ロ 酢 酸                        | -       | mg/l 0.03mg/l以下   | 残留塩素（現地）          | 0.3                    | mg/l <参考項目>        |
| ジブロモクロロメタン                         | -       | mg/l 0.1mg/l以下    | 残留塩素（検査機関）        | 0.3                    | mg/l <参考項目>        |
| 臭 素 酸                              | -       | mg/l 0.01mg/l以下   | 電 気 伝 導 率         | 66                     | μ S/cm <参考項目>      |
| 総トリハロメタン                           | -       | mg/l 0.1mg/l以下    |                   |                        |                    |
| トリクロロ酢酸                            | -       | mg/l 0.03mg/l以下   | 判 定               | 上記水質項目については<br>水質基準に適合 |                    |
| ブロモジクロロメタン                         | -       | mg/l 0.03mg/l以下   |                   |                        |                    |

|           |                                   |  |
|-----------|-----------------------------------|--|
| 検 査 期 日   | 令和 6 年 9 月 24 日 ～ 令和 6 年 9 月 26 日 |  |
| 検 査 責 任 者 | 宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也    |  |
| 備 考       | ×印については水質基準に不適合                   |  |



田野畑村長 様

宮古市上下水道部  
宮古市長 山本 正徳

## 水質検査結果について（通知）

令和6年9月24日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

## 浄水 水質検査結果書（基準試験）

|       |           |      |        |                   |    |       |
|-------|-----------|------|--------|-------------------|----|-------|
| 採水年月日 | 令和6年9月24日 |      | 水道施設名  | 田野畑村簡易水道          |    |       |
| 浄水場名  | 沼袋浄水場     |      | (採水地点) | 沼袋地区環境改善センター      |    |       |
| 採水者   | 畠山 陸也     |      | (所 属)  | 田野畑村(委託先)大崎建設株式会社 |    |       |
| 天候    | 前日 曇      | 当日 曇 | 気温     | 16.4℃             | 水温 | 18.5℃ |

| 項目                                 | 検査結果 | 水道法による水質基準        | 項目                | 検査結果   | 水道法による水質基準         |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
| 一般細菌                               | 0    | /ml 100 以下/ml     | プロモホルム            | -      | mg/l 0.09mg/l以下    |
| 大腸菌                                | 不検出  | 検出されないこと          | ホルムアルデヒド          | -      | mg/l 0.08mg/l以下    |
| カドミウム及びその化合物                       | -    | mg/l 0.003mg/l以下  | 亜鉛及びその化合物         | -      | mg/l 1.0mg/l以下     |
| 水銀及びその化合物                          | -    | mg/l 0.0005mg/l以下 | アルミニウム及びその化合物     | -      | mg/l 0.2mg/l以下     |
| セレン及びその化合物                         | -    | mg/l 0.01mg/l以下   | 鉄及びその化合物          | -      | mg/l 0.3mg/l以下     |
| 鉛及びその化合物                           | -    | mg/l 0.01mg/l以下   | 銅及びその化合物          | -      | mg/l 1.0mg/l以下     |
| ヒ素及びその化合物                          | -    | mg/l 0.01mg/l以下   | ナトリウム及びその化合物      | -      | mg/l 200mg/l以下     |
| 六価クロム化合物                           | -    | mg/l 0.02mg/l以下   | マンガン及びその化合物       | -      | mg/l 0.05mg/l以下    |
| 亜硝酸態窒素                             | -    | mg/l 0.04mg/l以下   | 塩化物イオン            | 3.0    | mg/l 200mg/l以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                    | -    | mg/l 0.01mg/l以下   | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | -      | mg/l 300mg/l以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | -    | mg/l 10mg/l以下     | 蒸発残留物             | -      | mg/l 500mg/l以下     |
| フッ素及びその化合物                         | -    | mg/l 0.8mg/l以下    | 陰イオン界面活性剤         | -      | mg/l 0.2mg/l以下     |
| ホウ素及びその化合物                         | -    | mg/l 1.0mg/l以下    | ジェオスミン            | -      | mg/l 0.00001mg/l以下 |
| 四塩化炭素                              | -    | mg/l 0.002mg/l以下  | 2-メチルイソボルネオール     | -      | mg/l 0.00001mg/l以下 |
| 1,4-ジオキサン                          | -    | mg/l 0.05mg/l以下   | 非イオン界面活性剤         | -      | mg/l 0.02mg/l以下    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | -    | mg/l 0.04mg/l以下   | フェノール類            | -      | mg/l 0.005mg/l以下   |
| ジクロロメタン                            | -    | mg/l 0.02mg/l以下   | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 0.4    | mg/l 3mg/l以下       |
| テトラクロロエチレン                         | -    | mg/l 0.01mg/l以下   | pH値               | 7.8    | 5.8以上8.6以下         |
| トリクロロエチレン                          | -    | mg/l 0.01mg/l以下   | 味                 | 異味なし   | 異常でないこと            |
| ベンゼン                               | -    | mg/l 0.01mg/l以下   | 臭気                | 異臭なし   | 異常でないこと            |
| 塩素酸                                | -    | mg/l 0.6mg/l以下    | 色度                | 0.5 未満 | 度 5 度以下            |
| クロロ酢酸                              | -    | mg/l 0.02mg/l以下   | 濁度                | 0.1 未満 | 度 2 度以下            |
| クロロホルム                             | -    | mg/l 0.06mg/l以下   | アンモニア態窒素          | 0.1 未満 | mg/l <参考項目>        |
| ジクロロ酢酸                             | -    | mg/l 0.03mg/l以下   | 残留塩素（現地）          | 0.4    | mg/l <参考項目>        |
| ジブロモクロロメタン                         | -    | mg/l 0.1mg/l以下    | 残留塩素（検査機関）        | 0.4    | mg/l <参考項目>        |
| 臭素酸                                | -    | mg/l 0.01mg/l以下   | 電気伝導率             | 153    | μS/cm <参考項目>       |
| 総トリハロメタン                           | -    | mg/l 0.1mg/l以下    |                   |        |                    |
| トリクロロ酢酸                            | -    | mg/l 0.03mg/l以下   |                   |        |                    |
| ブロモジクロロメタン                         | -    | mg/l 0.03mg/l以下   |                   |        |                    |

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 検査期日  | 令和 6 年 9 月 24 日 ~ 令和 6 年 9 月 26 日 |
| 検査責任者 | 宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也    |
| 備考    | ×印については水質基準に不適合                   |