

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質試験結果について (通知)

令和7年5月26日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原 水 水質試験結果書 (基準試験)

採水年月日	令和7年5月26日	水道施設名	浜岩泉専用水道
水源の名称	松前川支流	(採水地点)	浜岩泉専用水道内着水井
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 雨 当日 晴	気温	16.2℃
		水温	12.9℃

項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準	項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	- /ml	100 以下/ml	プ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	- MPN/100ml	検出されないこと	ホ ル ム アル デ ヒ ド	- mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	- mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	- mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	-	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	-	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	- 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	- 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	- mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	- mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	- mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	- μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大 腸 菌	3.0 MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌気性芽胞菌	- /10ml	<参考項目>
プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下			
試 験 期 日	令和 7 年 5 月 2 6 日 ~ 令和 7 年 5 月 2 8 日				
試 験 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備 考					



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質試験結果について (通知)

令和7年5月26日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原 水 水質試験結果書 (基準試験)

採 水 年 月 日	令和7年5月26日	水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道
水 源 の 名 称	平井賀川	(採水地点)	田野畑浄水場内着水井
採 水 者	畠山 陸也	(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天 候	前日 雨 当日 晴	気 温	11.5℃
		水 温	10.8℃

項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準	項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	- /ml	100 以下/ml	プ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	- MPN/100ml	検出されないこと	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	- mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	- mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有機機物(全有機炭素(TOC)の量)	- mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	-	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	-	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	- 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	- 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	- mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	- mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	- mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	- μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大 腸 菌	10.9 MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌気性芽胞菌	- /10ml	<参考項目>
プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下			
試 験 期 日	令和 7 年 5 月 26 日 ~ 令和 7 年 5 月 28 日				
試 験 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也 				
備 考					

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質試験結果について (通知)

令和7年5月26日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原 水 水質試験結果書 (基準試験)

採 水 年 月 日	令和7年5月26日	水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道
水 源 の 名 称	大峰川	(採水地点)	机地区導水ポンプ場内着水井
採 水 者	畠山 陸也	(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天 候	前日 雨 当日 晴	気 温	13.0℃
		水 温	11.3℃

項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準	項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	- /ml	100 以下/ml	プ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	- MPN/100ml	検出されないこと	ホ ル ム アル デ ヒ ド	- mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	- mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	- mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	-	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	-	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	- 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	- 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	- mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	- mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	- mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	- μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大 腸 菌	3.1 MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌気性芽胞菌	- /10ml	<参考項目>
プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下			
試 験 期 日	令和 7 年 5 月 2 6 日 ~ 令和 7 年 5 月 2 8 日				
試 験 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也 				
備 考					

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質試験結果について (通知)

令和7年5月26日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原 水 水質試験結果書 (基準試験)

採水年月日	令和7年5月26日	水道施設名	田野畑村簡易水道		
水源の名称	真木沢川支流	(採水地点)	切牛第2水源		
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	気温	12.6℃	水温	11.5℃

項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準	項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	- /ml	100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	- MPN/100ml	検出されないこと	ホ ル ム アル デ ヒ ド	- mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	- mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	- mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	-	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	-	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	- 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	- 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	- mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	- mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	- mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	- μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大 腸 菌	98.4 MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌気性芽胞菌	- /10ml	<参考項目>
プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下			
試 験 期 日	令和 7 年 5 月 2 6 日 ~ 令和 7 年 5 月 2 8 日				
試 験 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備 考					



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質試験結果について (通知)

令和7年5月26日 付け御依頼の水質試験結果は、次のとおりです。

原 水 水質試験結果書 (基準試験)

採 水 年 月 日	令和7年5月26日	水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道
水 源 の 名 称	三沢川支流	(採水地点)	沼袋浄水場内
採 水 者	畠山 陸也	(所 属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天 候	前日 雨 当日 晴	気 温	13.4℃
		水 温	10.1℃

項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準	項 目	試 験 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	- /ml	100 以下/ml	プ ロ モ ホ ル ム	- mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	- MPN/100ml	検出されないこと	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	- mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	- mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	- mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	-	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	-	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	-	異常でないこと
塩 素 酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色 度	- 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	- 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	- mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	- mg/l	<参考項目>
ジブromクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	- mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	- μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	大 腸 菌	1.0 MPN/100ml	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	嫌気性芽胞菌	- /10ml	<参考項目>
プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下			
試 験 期 日	令和 7 年 5 月 26 日 ~ 令和 7 年 5 月 28 日				
試 験 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也 				
備 考					