

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年4月7日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採 水 年 月 日	令和7年4月7日		水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道		
浄 水 場 名	田野畑浄水場		(採水地点)		大崎建設株式会社	
採 水 者	畠山 陸也		(所 属)		田野畑村(委託先)大崎建設株式会社	
天 候	前日 曇	当日 曇	気 温	8.2℃		水 温 8.3℃

項 目	検 査 結 果		水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果		水道法による水質基準
一 般 細 菌	0	/ml	100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満	mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	不検出		検出されないこと	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.008 未満	mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l	0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	-	mg/l	0.3mg/l以下
鉛 及 び そ の 化 合 物	-	mg/l	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	-	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満	mg/l	0.04mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	17.0	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満	mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬 度)	-	mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.2	mg/l	10mg/l以下	蒸 発 残 留 物	-	mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/l	1.0mg/l以下	ジ ェ オ ス ミ ン	-	mg/l	0.00001mg/l以下
四 塩 化 炭 素	-	mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	-	mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	-	mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l	0.04mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	-	mg/l	0.005mg/l以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン	-	mg/l	0.02mg/l以下	有 機 物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.1		5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし		異常でないこと
ベ ン ゼ ン	-	mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし		異常でないこと
塩 素 酸	0.06 未満	mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満	度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 未満	mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満	度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 未満	mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 未満	mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現 地)	0.35	mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検 査 機 関)	0.3	mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	0.001 未満	mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	91	μ S/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.001	mg/l	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	0.003 未満	mg/l	0.03mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	0.001 未満	mg/l	0.03mg/l以下				

検 査 期 日	令和 7 年 4 月 7 日 ~ 令和 7 年 4 月 9 日					
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也					
備 考	×印については水質基準に不適合					

佐々木



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年4月7日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和7年4月7日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	羅賀地区明戸浄水場	(採水地点)	田野畑駅
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	10.7℃
		水温	8.9℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモホルム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	7.8 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.7 mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジェオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.001 未満 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.5 mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	80 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.001 未満 mg/l	0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については水質基準に適合	
ブロモジクロロメタン	0.001 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 7 年 4 月 7 日 ~ 令和 7 年 4 月 9 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考	×印については水質基準に不適合				

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年4月7日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採 水 年 月 日	令和7年4月7日			水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道		
浄 水 場 名	机地区北山浄水場			(採水地点)		机地区消防防災センター	
採 水 者	畠山 陸也			(所 属)		田野畑村(委託先)大崎建設株式会社	
天 候	前日 曇	当日 曇		気 温	10.7℃	水 温	9.2℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ホ ル ム アル デ ヒ ド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	11.1 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬 度)	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.3 mg/l	10mg/l以下	蒸 発 残 留 物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジ ェ オ ス ミ ン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四 塩 化 炭 素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン	- mg/l	0.02mg/l以下	有 機 機 物 (全有機炭素 (TOC) の量)	0.5 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.3	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベ ン ゼ ン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	0.002 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素 (現 地)	0.4 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素 (検 査 機 関)	0.4 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	96 μ S/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.007 mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
ブロモジクロロメタン	0.003 mg/l	0.03mg/l以下			

検 査 期 日	令和 7 年 4 月 7 日 ~ 令和 7 年 4 月 9 日		
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也		
備 考	×印については水質基準に不適合		



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年4月7日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採 水 年 月 日	令和7年4月7日		水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道		
浄 水 場 名	島越浄水場		(採水地点)		製氷施設	
採 水 者	畠山 陸也		(所 属)		田野畑村(委託先)大崎建設株式会社	
天 候	前日 曇	当日 曇	気 温	11.7℃		水 温 9.5℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準
一 般 細 菌	0 /ml	100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	不検出	検出されないこと	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	9.2 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬 度)	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.9 mg/l	10mg/l以下	蒸 発 残 留 物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジ ェ オ ス ミ ン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四 塩 化 炭 素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フ ェ ノ ール 類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有 機 物 (全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	6.9	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベ ン ゼ ン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし	異常でないこと
塩 素 酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満 度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満 度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	0.001 未満 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.001 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4 mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	81 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.001 mg/l	0.1mg/l以下	判 定	上記水質項目については水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下			
ブロモジクロロメタン	0.001 未満 mg/l	0.03mg/l以下			

検 査 期 日	令和 7 年 4 月 7 日 ~ 令和 7 年 4 月 9 日	
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也	
備 考	×印については水質基準に不適合	



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年4月7日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採水年月日	令和7年4月7日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	切牛浄水場	（採水地点）	浜岩泉地区消防防災センター
採水者	畠山 陸也	（所属）	田野畑村（委託先）大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	11.1℃
		水温	8.1℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモホルム	0.001 未満 mg/l	0.09mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/l	0.04mg/l以下	塩化物イオン	8.3 mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	- mg/l	300mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/l	10mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	ジェオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	0.4 mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	0.06 未満 mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満 度	5 度 以下
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2 度 以下
クロロホルム	0.002 mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素（現地）	0.45 mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.002 mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素（検査機関）	0.5 mg/l	<参考項目>
臭素酸	0.001 未満 mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	63 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.006 mg/l	0.1mg/l以下			
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/l	0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については水質基準に適合	
ブロモジクロロメタン	0.002 mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 7 年 4 月 7 日 ～ 令和 7 年 4 月 9 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考	×印については水質基準に不適合				

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 山本 正徳



水質検査結果について（通知）

令和7年4月7日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書（基準試験）

採 水 年 月 日	令和7年4月7日		水 道 施 設 名	田野畑村簡易水道		
浄 水 場 名	沼袋浄水場		(採水地点)		甲地地区公民館	
採 水 者	畠山 陸也		(所 属)		田野畑村(委託先)大崎建設株式会社	
天 候	前 日	曇	当 日	曇		
			気 温	13.0℃	水 温	7.3℃

項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準	項 目	検 査 結 果	水道法による水質基準		
一 般 細 菌	0	/ml	100 以下/ml	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 未満	mg/l	0.09mg/l以下
大 腸 菌	不検出		検出されないこと	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.008 未満	mg/l	0.08mg/l以下
カドミウム及びその化合物	-	mg/l	0.003mg/l以下	亜鉛及びその化合物	-	mg/l	1.0mg/l以下
水銀及びその化合物	-	mg/l	0.0005mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	-	mg/l	0.2mg/l以下
セレン及びその化合物	-	mg/l	0.01mg/l以下	鉄 及 び そ の 化 合 物	-	mg/l	0.3mg/l以下
鉛 及 び そ の 化 合 物	-	mg/l	0.01mg/l以下	銅 及 び そ の 化 合 物	-	mg/l	1.0mg/l以下
ヒ素及びその化合物	-	mg/l	0.01mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	-	mg/l	200mg/l以下
六価クロム化合物	-	mg/l	0.02mg/l以下	マンガン及びその化合物	-	mg/l	0.05mg/l以下
亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 未満	mg/l	0.04mg/l以下	塩 化 物 イ オ ン	3.8	mg/l	200mg/l以下
シアン化物イオン及び塩 化 シ ア ン	0.001 未満	mg/l	0.01mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬 度)	-	mg/l	300mg/l以下
硝 酸 態 窒 素 及 び 亜 硝 酸 態 窒 素	0.4	mg/l	10mg/l以下	蒸 発 残 留 物	-	mg/l	500mg/l以下
フッ素及びその化合物	-	mg/l	0.8mg/l以下	陰イオン界面活性剤	-	mg/l	0.2mg/l以下
ホウ素及びその化合物	-	mg/l	1.0mg/l以下	ジ ェ オ ス ミ ン	-	mg/l	0.00001mg/l以下
四 塩 化 炭 素	-	mg/l	0.002mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	-	mg/l	0.00001mg/l以下
1,4- ジ オ キ サ ン	-	mg/l	0.05mg/l以下	非イオン界面活性剤	-	mg/l	0.02mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	-	mg/l	0.04mg/l以下	フ ェ ノ ー ル 類	-	mg/l	0.005mg/l以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン	-	mg/l	0.02mg/l以下	有 機 物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	mg/l	3mg/l以下
テトラクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	p H 値	7.8		5.8以上8.6以下
トリクロロエチレン	-	mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし		異常でないこと
ペ ン ゼ ン	-	mg/l	0.01mg/l以下	臭 気	異臭なし		異常でないこと
塩 素 酸	0.06 未満	mg/l	0.6mg/l以下	色 度	0.5 未満	度	5 度 以 下
ク ロ ロ 酢 酸	0.002 未満	mg/l	0.02mg/l以下	濁 度	0.1 未満	度	2 度 以 下
ク ロ ロ ホ ル ム	0.003	mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	mg/l	<参考項目>
ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.003 未満	mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.45	mg/l	<参考項目>
ジブロモクロロメタン	0.001	mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.5	mg/l	<参考項目>
臭 素 酸	0.001 未満	mg/l	0.01mg/l以下	電 気 伝 導 率	124	μ S/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	0.006	mg/l	0.1mg/l以下				
トリクロロ酢酸	0.003 未満	mg/l	0.03mg/l以下	判 定	上記水質項目については 水質基準に適合		
ブロモジクロロメタン	0.002	mg/l	0.03mg/l以下				

検 査 期 日	令和 7 年 4 月 7 日 ~ 令和 7 年 4 月 9 日				
検 査 責 任 者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備 考	×印については水質基準に不適合				