

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道




水質検査結果について (通知)

令和8年4月6日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年4月6日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	田野畑浄水場	(採水地点)	大崎建設株式会社
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	7.5℃
		水温	9.1℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモホルム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	26.1 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサソ	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタリン+スルホン酸) (別名PFOS)及びペルフルオロオクタリン酸 (別名PFOS)	- mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満	5度以下
クロロ酢酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満	2度以下
クロロホルム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4	<参考項目>
臭素酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	103 $\mu S/cm$	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	判定	上記水質項目については水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 8 年 4 月 6 日 ~ 令和 8 年 4 月 8 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也 				
備考	×印については水質基準に不適合				

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和8年4月6日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年4月6日	水道施設名	田野畑村簡易水道			
浄水場名	羅賀地区明戸浄水場	(採水地点)	田野畑駅			
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社			
天候	前日 曇 当日 曇	気温	8.5℃	水温	7.4℃	

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモホルム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	7.9 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.0001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.0001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3mg/l以下
ペルフルオロ(オクタリン-ノンスルホン酸)及びペルフルオロオクタリン酸(別名PFOS)及びペルフルオロオクタリン酸(別名PFOS)	- mg/l	0.00005mg/l以下	pH値	6.8	5.8以上8.6以下
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
塩素酸	- mg/l	0.6mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
クロロ酢酸	- mg/l	0.02mg/l以下	色度	0.5 未満	5度以下
クロホルム	- mg/l	0.06mg/l以下	濁度	0.1 未満	2度以下
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35	<参考項目>
臭素酸	- mg/l	0.01mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	電気伝導率	71 μS/cm	<参考項目>
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	判定	上記水質項目については水質基準に適合	
検査期日	令和 8 年 4 月 6 日 ~ 令和 8 年 4 月 8 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考	×印については水質基準に不適合				

田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和8年4月6日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年4月6日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	机地区北山浄水場	(採水地点)	机地区消防防災センター
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日 曇 当日 曇	気温	10.6℃
		水温	9.8℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモホルム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	11.2 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタン+10スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOS)	- mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満	5度以下
クロロ酢酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満	2度以下
クロホルム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.45	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4	<参考項目>
臭素酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	84 $\mu S/cm$	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	判定	上記水質項目については水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 8 年 4 月 6 日 ~ 令和 8 年 4 月 8 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考	×印については水質基準に不適合				



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和8年4月6日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年4月6日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	島越浄水場	(採水地点)	製氷施設
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日曇 当日曇	気温	8.7℃
		水温	9.4℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモホルム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	8.3 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3 未満	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.0	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタン+10ステル)酸(別名PFOS)及びペルフルオロ(オクタン)酸(別名PFOS)	- mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満	5度以下
クロロ酢酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満	2度以下
クロホルム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.3	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4	<参考項目>
臭素酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	68 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	判定	上記水質項目については水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 8 年 4 月 6 日 ~ 令和 8 年 4 月 8 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考	×印については水質基準に不適合				



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道



水質検査結果について (通知)

令和8年4月6日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年4月6日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	切牛浄水場	(採水地点)	浜岩泉地区消防防災センター
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日曇 当日曇	気温	9.5℃
		水温	8.2℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモホルム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	8.5 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.1	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタシロキサン) (別名PFOS)及びペルフルオロ(ヘキサシロキサン) (別名PFOS)	- mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.8 度	5度以下
クロロ酢酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満 度	2度以下
クロロホルム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満 mg/l	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.35 mg/l	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.4 mg/l	<参考項目>
臭素酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	58 μS/cm	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	判定	上記水質項目については水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 8 年 4 月 6 日 ~ 令和 8 年 4 月 8 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也				
備考	×印については水質基準に不適合				



田野畑村長 様

宮古市上下水道部
宮古市長 中村 尚道




水質検査結果について (通知)

令和8年4月6日 付け御依頼の水質検査結果は、次のとおりです。

浄水 水質検査結果書 (基準試験)

採水年月日	令和8年4月6日	水道施設名	田野畑村簡易水道
浄水場名	沼袋浄水場	(採水地点)	甲地地区公民館
採水者	畠山 陸也	(所属)	田野畑村(委託先)大崎建設株式会社
天候	前日曇 当日曇	気温	12.2℃
		水温	7.7℃

項目	検査結果	水道法による水質基準	項目	検査結果	水道法による水質基準
一般細菌	0 /ml	100 以下/ml	プロモジクロロメタン	- mg/l	0.03mg/l以下
大腸菌	不検出	検出されないこと	プロモホルム	- mg/l	0.09mg/l以下
カドミウム及びその化合物	- mg/l	0.003mg/l以下	ホルムアルデヒド	- mg/l	0.08mg/l以下
水銀及びその化合物	- mg/l	0.0005mg/l以下	亜鉛及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
セレン及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	アルミニウム及びその化合物	- mg/l	0.2mg/l以下
鉛及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	鉄及びその化合物	- mg/l	0.3mg/l以下
ヒ素及びその化合物	- mg/l	0.01mg/l以下	銅及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下
六価クロム化合物	- mg/l	0.02mg/l以下	ナトリウム及びその化合物	- mg/l	200mg/l以下
亜硝酸態窒素	- mg/l	0.04mg/l以下	マンガン及びその化合物	- mg/l	0.05mg/l以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	- mg/l	0.01mg/l以下	塩化物イオン	3.9 mg/l	200mg/l以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	- mg/l	10mg/l以下	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	- mg/l	300mg/l以下
フッ素及びその化合物	- mg/l	0.8mg/l以下	蒸発残留物	- mg/l	500mg/l以下
ホウ素及びその化合物	- mg/l	1.0mg/l以下	陰イオン界面活性剤	- mg/l	0.2mg/l以下
四塩化炭素	- mg/l	0.002mg/l以下	ジエオスミン	- mg/l	0.00001mg/l以下
1,4-ジオキサン	- mg/l	0.05mg/l以下	2-メチルイソボルネオール	- mg/l	0.00001mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	- mg/l	0.04mg/l以下	非イオン界面活性剤	- mg/l	0.02mg/l以下
ジクロロメタン	- mg/l	0.02mg/l以下	フェノール類	- mg/l	0.005mg/l以下
テトラクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	3mg/l以下
トリクロロエチレン	- mg/l	0.01mg/l以下	pH値	7.5	5.8以上8.6以下
ペルフルオロ(オクタテトラフルオロ)エチレン(別名PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(別名PFOS)	- mg/l	0.00005mg/l以下	味	異味なし	異常でないこと
ベンゼン	- mg/l	0.01mg/l以下	臭気	異臭なし	異常でないこと
塩素酸	- mg/l	0.6mg/l以下	色度	0.5 未満	5度以下
クロロ酢酸	- mg/l	0.02mg/l以下	濁度	0.1 未満	2度以下
クロホルム	- mg/l	0.06mg/l以下	アンモニア態窒素	0.1 未満	<参考項目>
ジクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下	残留塩素(現地)	0.4	<参考項目>
ジプロモクロロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	残留塩素(検査機関)	0.5	<参考項目>
臭素酸	- mg/l	0.01mg/l以下	電気伝導率	85 $\mu S/cm$	<参考項目>
総トリハロメタン	- mg/l	0.1mg/l以下	判定	上記水質項目については水質基準に適合	
トリクロロ酢酸	- mg/l	0.03mg/l以下			
検査期日	令和 8 年 4 月 6 日 ~ 令和 8 年 4 月 8 日				
検査責任者	宮古市上下水道部 施設課 副主幹兼水質検査係長 佐々木 博也 				
備考	×印については水質基準に不適合				